

# 检验检测报告

报告编号: **PD011-20250605**

样品名称 胶水

型号规格 JN01

委托单位 上海市徐汇区汇师小学

检验类别 见证送样

上海建科深水港检验有限公司

检验检测专用章



上海建科深水港检验有限公司  
检验检测报告

共 3 页 第 1 页

样品名称	胶水	检验类别	见证送样
型号规格	JN01	商标	----
批号	----	样品数量	250mL
生产日期	----	代表数量	3.903吨
委托单位	上海市徐汇区汇师小学		
生产单位	柏胜	施工单位	上海德鑫建筑工程有限公司
工程名称	汇师小学（徐虹北路校区） 2025年场地修缮工程	工程地址	上海市徐汇区徐虹北路38号
样品见证	上海建通工程建设有限公司，李帆，32386	取样部位	----
固化时间	----	取样日期	2025-07-29
委托编号	PD01-20250609	到样日期	2025-07-29
样品编号	PD01-202500609	委托日期	2025-07-29
样品状态	样品为单组分，详见报告附图。		
检验检测依据	T/SHHJ000003-2025《学校绿色合成材料面层运动场地》		
检验日期	2025-07-29 ~ 2025-08-02	检验地点	江山路2699弄5号
检验结论	送检的样品经检测，按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。  检验机构（盖章） 签发日期：2025-08-05		
委托单位	地址	上海市徐汇区徐虹北路38号	
通讯资料	邮编	----	
		联系方式：13601979820	
备注	1. 经委托方确认，样品为非水基型，单组分。		

批准人姓名：车燕萍

审核人姓名：姚仁

编制人姓名：孙芹兰

签字：

签字：

签字：



# 上海建科深水港检验有限公司

## 检验检测报告

共 3 页 第 2 页

## 检测结果汇总

检测结果汇总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	单项判定
1	有害物质含量	游离甲醛/（g/kg）	≤0.50	未检出	符合
2		苯/（g/kg）	不得检出	未检出	符合
3		甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）	≤1.0	未检出	符合
4		7种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP、DIBP）总和/（g/kg）	≤1.0	未检出	符合
5		短链氯化石蜡（C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> ）/（g/kg）	不得检出	未检出	符合
6		游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg)	≤4.0	2.16	符合
7		4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)/（g/kg）	不得检出	未检出	符合
8		挥发性有机化合物(沸点250℃以下)/（g/L）	≤20	未检出	符合
9		挥发性有机化合物(沸点250℃~280℃)/（g/L）	≤10	未检出	符合
10		可溶性铅/（mg/kg）	≤10	未检出	符合
11		可溶性镉/（mg/kg）	≤10	未检出	符合
12		可溶性铬/（mg/kg）	≤10	未检出	符合
13		可溶性汞/（mg/kg）	≤1	未检出	符合
说明	1. 本次检测为全项目检测。 2. 本法游离甲醛的最低检出含量为0.05 g/kg。 3. 本法苯的最低检出含量为0.02 g/kg。 4. 本法甲苯、乙苯、二甲苯的最低检出含量为0.02 g/kg。 5. 本法DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP的最低检出含量为0.01 g/kg；DINP、DIDP的最低检出含量为0.05 g/kg。 6. 本法短链氯化石蜡(C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> )的最低检出含量为0.1 g/kg。 7. 本法4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)的最低检出含量为0.01 g/kg。 8. 本法挥发性有机化合物含量(沸点250℃以下)的最低检出含量为2 g/L。 9. 本法挥发性有机化合物含量(沸点250℃~280℃)的最低检出含量为2 g/L。 10. 本法可溶性铅的最低检出含量为3 mg/kg。 11. 本法可溶性镉的最低检出含量为1 mg/kg。 12. 本法可溶性铬的最低检出含量为1 mg/kg。 13. 本法可溶性汞的最低检出含量为0.05 mg/kg。				



上海建科深水港检验有限公司  
检验检测报告

共 3 页 第 3 页

报告附图



SS/BG-071-2020

声明

1. 以上检测结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。
2. 未经本检测机构同意,不得部分复制本报告。
3. 本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。

(本报告内容结束)

公司地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号(邮编: 201306)  
联系电话: 021-58078637