

# 检验检测报告

报告编号: **PD011-20250823**

样品名称 EPDM面层

型号规格 300mmX400mm

委托单位 上海市徐汇区汇师小学

检验类别 见证送样

上海建科深水港检验有限公司



上海建科深水港检验有限公司  
检验检测报告

共 3 页 第 1 页

样品名称	EPDM面层	检验类别	见证送样
型号规格	300mmX400mm	商标	----
批号	----	样品数量	3块
生产日期	----	代表数量	1100m²
委托单位	上海市徐汇区汇师小学		
生产单位	飞能	施工单位	上海德鑫建筑工程有限公司
工程名称	汇师小学(徐虹北路校区)2025年场地修缮工程	工程地址	徐虹北路38号
样品见证	上海建通工程建设有限公司, 姚金博, 42216	取样部位	场地北面
固化时间	15d	取样日期	2025-08-22
委托编号	PD01-20250849	到样日期	2025-08-22
样品编号	PD01-202500849	委托日期	2025-08-22
样品状态	样块为绿色, 详见报告附图。		
检验检测依据	T/SHHJ000003-2025《学校绿色合成材料面层运动场地》		
检验日期	2025-08-22 ~ 2025-08-27	检验地点	江山路2699弄5号
检验结论	送检的样品经检测, 按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。 检验机构(盖章) 签发日期: 2025-08-29		
委托单位	地址 上海市徐汇区徐虹北路38号		
通讯资料	邮编 ----	联系方式: 15692108806	
备注	1. 经委托方确认, 样品场地类型: 其他活动场地、现浇型、渗水型、非水基型。 2. 经委托方确认, 本样品按T/SHHJ000003-2025要求从现场竣工后固化时间为14d~28d的面层上挖取所得。 3. 本工程区专管员: 虞硕华, 单位: 上海市徐汇区学校事务管理中心, 联系方式: 13816833387。 4. 样品经上海市化学建材行业协会取样监督。		

批准人姓名: 车燕萍

审核人姓名: 姚仁

编制人姓名: 孙芹兰

签字:

签字:

签字:

上海建科深水港检验有限公司  
检验检测报告

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目			标准值	检测结果	单项判定
1	物理机械性能	冲击吸收/（%）	（0±2）℃	25~50	42	符合
			（23±2）℃	25~50	43	符合
			（50±2）℃	25~50	44	符合
2		垂直变形/（mm）		0.6~3.0	2.0	符合
3		抗滑值/（BPN，20℃）		80~110(干测)	88	符合
4		拉伸强度/（MPa）		≥0.5	0.6	符合
5		拉断伸长率/（%）		≥50	118	符合
6		阻燃性能/（级）		I	I	符合
7	耐磨性/（g）		≤3.0	1.6	符合	
8	色牢度		干、湿两种条件下均无脱色	干、湿两种条件下均无脱色	符合	
说明	1. 本次检测为非全项检测。					

上海建科深水港检验有限公司  
检验检测报告

报告附图



SS/BG-071-2020

声明

1. 以上检测结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2. 未经本检测机构同意，不得部分复制本报告。
3. 本机构不负责对所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。

(本报告内容结束)

公司地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号(邮编: 201306)  
联系电话: 021-58078637