



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19204

检验检测报告

报告编号: **PD011-20260152**

样品名称 色浆

型号规格 R09

委托单位 上海市徐汇区汇师小学

检验类别 见证送样

SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

检验检测专用章

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告



共 4 页 第 1 页

样品名称	色浆	检验类别	见证送样
型号规格	R09	商标	----
批号	----	样品数量	A:250mL B:100mL
生产日期	----	代表数量	1.54吨
委托单位	上海市徐汇区汇师小学		
生产单位	广东柏胜	施工单位	上海德鑫建筑工程有限公司
工程名称	五十四中学康平校区等二所学校 2026年场地修缮工程（汇师小学中城校区）	工程地址	上海市徐汇区武宣路281号
样品见证	上海建通工程建设有限公司，段平攀，34229	取样部位	----
固化时间	----	取样日期	2026-07-08
委托编号	WT01-20260161	到样日期	2026-07-08
样品编号	PD01-20260161	委托日期	2026-07-08
样品状态	样品为双组分，详见报告附图。		
检验检测依据	T/SHHJ000003-2025《学校绿色合成材料面层运动场地》		
检验日期	2026-07-08 ~ 2026-07-10	检验地点	江山路2699弄5号
检验结论	送检的样品经检测，按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。		
委托单位	地址	上海市徐汇区武宣路281号	
通讯资料	邮编	----	
		联系方式：13501909539	
备注	1. 经委托方确认，样品为非水基型，多组分配比为A:B=3:1（质量比），固化剂为B组分。		

批准人姓名：车燕萍

审核人姓名：姚仁

编制人姓名：孙芹兰

签字：

签字：

签字：

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目		检测方法	标准值	检测结果	单项判定
1	有害物质含量	游离甲醛/ (g/kg)	GB 18583-2008(附录A)	≤0.50	未检出	符合
2		苯/ (g/kg)	GB/T 23990-2009	不得检出	未检出	符合
3		甲苯、二甲苯和乙苯总和/ (g/kg)		≤1.0	未检出	符合
4		7种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP、DIBP) 总和/ (g/kg)	T/SHHJ 000003-2025(附录A)	≤1.0	未检出	符合
5		短链氯化石蜡 (C ₁₀ -C ₁₃) / (g/kg)	GB 36246-2018(附录G)	不得检出	未检出	符合
6		游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/ (g/kg)	GB/T 18446-2009	≤4.0	未检出	符合
7		4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)/ (g/kg)	GB 36246-2018(附录H)	不得检出	未检出	符合
8		挥发性有机化合物(沸点 250℃以下)/ (g/L)	GB/T 23986-2009	≤20	未检出	符合
9		挥发性有机化合物(沸点 250℃~280℃)/ (g/L)		≤10	未检出	符合

说明

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

共 4 页 第 4 页

报告附图



SRIBS

SS/BG-010-2026

声明

1. 以上检测结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。
2. 未经本检测机构同意, 不得部分复制本报告。
3. 本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4. 本报告二维码查询信息仅供参考, 以纸质版报告为准。

(本报告内容结束)

公司地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号(邮编: 201306)
联系电话: 021-58078638