



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19204

检验检测报告

报告编号: **PD011-20260150**

样品名称 EPDM颗粒

型号规格 (0.5-1.5) mm 绛红

委托单位 上海市徐汇区汇师小学

检验类别 见证送样

SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

检验检测专用章

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告



共 3 页 第 1 页

样品名称	EPDM颗粒		检验类别	见证送样
型号规格	(0.5-1.5) mm 绛红		商标	----
批号	----		样品数量	500g
生产日期	----		代表数量	1.4吨
委托单位	上海市徐汇区汇师小学			
生产单位	南京飞能		施工单位	上海德鑫建筑工程有限公司
工程名称	五十四中学康平校区等二所学校 2026年场地修缮工程（汇师小学中城校区）		工程地址	上海市徐汇区武宣路281号
样品见证	上海建通工程建设有限公司，段平攀，34229		取样部位	----
固化时间	----		取样日期	2026-07-08
委托编号	WT01-20260159		到样日期	2026-07-08
样品编号	PD01-20260159		委托日期	2026-07-08
样品状态	样品详见报告附图。			
检验检测依据	T/SHHJ000003-2025《学校绿色合成材料面层运动场地》			
检验日期	2026-07-08 ~ 2026-07-11		检验地点	江山路2699弄5号
检验结论	送检的样品经检测，按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。			
委托单位	地址	上海市徐汇区武宣路281号		
通讯资料	邮编	----		
备注	1. 经委托方确认，样品为非聚氨酯类其他固体原料。			

批准人姓名：车燕萍

审核人姓名：姚仁

编制人姓名：孙芹兰

签字：

签字：

签字：


上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目		检测方法	标准值	检测结果	单项判定
1	有害物质限 量	18种多环芳烃总和/ (mg/kg)	GB 36246- 2018(附录B)	≤20	未检出	符合
2		苯并[a]芘/(mg/kg)	GB 36246- 2018(附录B)	不得检出	未检出	符合
3		7种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP、DIDP、 DIBP) 总和/ (g/kg)	T/SHHJ 000003- 2025(附录A)	≤1.0	未检出	符合
4		可溶性铅/ (mg/kg)	GB/T 23991- 2009	≤10	未检出	符合
5		可溶性镉/ (mg/kg)		≤10	未检出	符合
6		可溶性铬/ (mg/kg)		≤10	未检出	符合
7		可溶性汞/ (mg/kg)		≤1	未检出	符合
8		挥发性有机化合物/ (mg/kg)	T/SHHJ 000003- 2025(附录C)	≤50	18.0	符合
9	高聚物总量/ (%)		GB/T 14837.2- 2014	≥20	20.6	符合
说明	1. 本次检测为全项目检测。 2. 本法单个多环芳香烃化合物的最低检出含量为0.1 mg/kg。 3. 苯并[a]芘的最低检出含量为0.1 mg/kg。 4. 本法DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP的最低检出含量为0.01 g/kg; DINP、DIDP的最低检出含量为0.05 g/kg。 5. 本法可溶性铅的最低检出含量为3 mg/kg。 6. 本法可溶性镉的最低检出含量为1 mg/kg。 7. 本法可溶性铬的最低检出含量为1 mg/kg。 8. 本法可溶性汞的最低检出含量为0.05 mg/kg。					

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

共 3 页 第 3 页

报告附图



SRIBS

SS/BG-010-2026

1. 以上检测结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。
2. 未经本检测机构同意, 不得部分复制本报告。
3. 本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4. 本报告二维码查询信息仅供参考, 以纸质版报告为准。

声明

(本报告内容结束)

公司地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号(邮编: 201306)
联系电话: 021-58078638