



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19204

检验检测报告

报告编号: **PD011-20260187**

样品名称 人造草坪

型号规格 400mm*400mm

委托单位 上海市徐汇区汇师小学

检验类别 见证送样

SRIBS

上海建科深水港检验有限公司

检验检测专用章



上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

共 3 页 第 1 页

样品名称	人造草坪	检验类别	见证送样
型号规格	400mm*400mm	商标	----
批号	----	样品数量	8块
生产日期	----	代表数量	1365m ²
委托单位	上海市徐汇区汇师小学		
生产单位	江苏威腾	施工单位	上海德鑫建筑工程有限公司
工程名称	五十四中学康平校区等二所学校 2026年场地修缮工程（汇师小学中城校区）	工程地址	上海市徐汇区武宣路281号
样品见证	上海建通工程建设有限公司，段平攀，34229	取样部位	随机
固化时间	----d	取样日期	2026-07-08
委托编号	WT01-20260189	到样日期	2026-07-08
样品编号	PD01-20260189	委托日期	2026-07-08
样品状态	样品包含草坪、减震垫，详见报告附图。		
检验检测依据	T/SHHJ000003-2025《学校绿色合成材料面层运动场地》		
检验日期	2026-07-08 ~ 2026-07-13	检验地点	江山路2699弄5号
检验结论	送检的样品经检测，按上述检测依据的技术指标判定为所检项目符合标准要求。		
委托单位	地址	上海市徐汇区武宣路281号	
通讯资料	邮编	----	
备注	1. 经委托方确认，样品草丝类型：单丝，草丝高度：30mm，填充类型：免充。 2. 本样品为工程铺设前的人造草面层。 3. 本工程区专管员：虞硕华，单位：上海市徐汇区学校事务管理中心，联系方式：13816833387。		

批准人姓名：车燕萍

审核人姓名：姚仁

编制人姓名：孙芹兰

签字：

签字：

签字：


上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目		检测方法	标准值	检测结果	单项判定
1	冲击吸收/ (%)	(0±2)℃	GB 36246- 2018(附录D)	45~70	54	符合
		(23±2)℃		45~70	52	符合
		(50±2)℃		45~70	50	符合
2	垂直变形/ (mm)		GB 36246- 2018(附录E)	4.0~11.0	7.5	符合
3	草丝拉断力/ (N)		GB 36246- 2018(6.7)	≥10	14	符合
4	单簇草丝拔出力/ (N)		QB/T 1090- 2001	≥20	67	符合
5	物理机械性能	渗水速率/ (mm/h)	GB/T 43566- 2023(附录G)	≥180	989	符合
6		阻燃性/ (mm)	GB/T 11049- 2008(5)	中心到损毁边沿最大距离 ≤50	18	符合
7		底布拉断力/ (N)	GB/T 20394- 2019(6.15)	纵横向均 ≥800	2064 (纵 向), 1955 (横 向)	符合
8	草丝耐磨性保留率/ (%)		GB/T 20394- 2019(附录B)	≥97	99	符合
说明	1. 本次检测为非全项检测。					

上海建科深水港检验有限公司
检验检测报告

共 3 页 第 3 页

报告附图



SS/BG-010-2026

声明

1. 以上检测结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。
2. 未经本检测机构同意, 不得部分复制本报告。
3. 本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4. 本报告二维码查询信息仅供参考, 以纸质版报告为准。

(本报告内容结束)