



上海灵鹿建设工程检测有限公司

室内环境质量检测报告

报告编号: NHJ202600012

委托编号: N202600679

委托单位: 上海市徐汇区学校事务管理中心

工程名称: 汇师小学分校 2026 年修缮工程

工程地址: 徐汇北路 38 号

检测类型: 验收检测

正文页数: 4(页)



声 明

- 1、报告未盖“检测报告专用章”无效；
- 2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效；
- 3、报告涂改无效；
- 4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。

检测机构通讯资料

单位地址：上海市松江区玉秀路 298 号 1 幢、2 幢

邮政编码：201600

联系电话：37651109

传 真：37651107

电子信箱：



室内环境质量检测报告

一、工程概况

1、概况

工程名称：汇师小学分校 2026 年修缮工程
工程地址：徐汇北路 38 号
建设单位：上海市徐汇区学校事务管理中心
设计单位：—
监理单位：上海建通工程建设有限公司
施工单位：上海文天建设工程（集团）有限公司
委托单位：上海市徐汇区学校事务管理中心

2、工程规模：

该工程属于Ⅰ类民用建筑工程，采用自然通风，由 / 幢 / 层建筑（群）组成。

表 1 工程自然间统计一览表

建筑面积(m²)	<50	≥50 且 <100	≥100 且 <500	≥500 且 <1000	≥1000
工程房间总数	0	1	1	0	0
抽检房间数	0	1	1	0	0
设置测点数	5				

3、检测日期：

2026-08-13 至 2026-08-15

二、委托内容

室内环境污染物（氨、甲醛、苯、氫、TVOC、甲苯、二甲苯）检测。

三、检测依据

GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
GB/T 18204.2-2025 《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》



T/CECS 569-2019 《建筑室内空气中氡检测方法标准》

四、评定依据

GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

五、主要检测设备

表 2 主要检测设备一览表

序号	设备名称	规格型号	仪器编号	检定/校准有效日期
1	环境氡测定仪	FD-216	A-103	2027-05-21
2	可见分光光度计	SP-723	A-101	2026-10-13
3	气相色谱仪	GC-9560	A-097	2027-05-20
4	气相色谱仪	GC-9560	A-098	2027-05-20
5	恒流大气采样仪	CQ-L4	A-203	2027-07-28
6	四气路恒流大气采样仪	BS-H4 型	A-222	2027-07-06
7	四气路恒流大气采样仪	BS-H4 型	A-223	2027-07-07
8	四气路恒流大气采样仪	BS-H4 型	A-224	2027-07-07
9	空盒气压表	BYM3 型	B-068	2028-07-29
10	阻力计	PY-25 型	C-101	2027-05-05
11	温湿度表	HM10	C-034-1-5	2028-06-18



六、检测结果

表 3 检测结果一览表

序号	抽样位置	房间状态	氡 (Bq/m ³)	甲醛 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	苯 (mg/m ³)	甲苯 (mg/m ³)	二甲苯 (mg/m ³)	TVOC (mg/m ³)
1	综合楼 2F 图书馆	顶面：矿棉板 墙面：洁净板 地面：PVC	22.6	0.016	0.106	0.001	0.001	0.003	0.296
2	综合楼 3F 音乐教室	顶面：铝方通 墙面：木饰面 地面：PVC	24.3	0.050	0.116	0.002	0.002	0.009	0.323
检出限			4	0.01	0.04	0.005	0.005	0.015	0.080
检出限量（Ⅰ类）≤			150	0.07	0.15	0.06	0.15	0.20	0.45



七、结论

按 GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》的要求，
对汇师小学分校 2026 年修缮工程进行室内环境污染物浓度的抽样检测。
经检测，所检测部位结果 符合 GB 50325-2020 I 类民用建筑工程的要求。

见 证 单 位： 上海建通工程建设有限公司

见 证 人： 段平攀 证书编号： 34229

检测（编制）： 张永 王治怡

审 核： 张永

批 准： 张永

